



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ»
МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
P/PUA333223130000026004000048281AT «Укресімбанк» МФО 322313
Код ЄДРПОУ 41536514
89600 Закарпатська область, м.Мукачево, площа Духновича, 2
E-mail:miskvodokanal@mukachevo-rada.gov.ua

« 11 » 07. 2023 р. № 178 на № _____ від _____

Міському голові
Балога А.В.

Звіт про виконану роботу по КП «Міськводоканал» ММР за II квартал 2023р.
Протягом II кварталу 2023р. службами КП «Міськводоканал» ММР виконані наступні роботи:

1. Промивка водопровідних мереж:

вул. Одеська №№32, 46, вул. Данили Галицького №№ 3, 47, бульвар Гойди Юрія №12, вул. Митрополита Володимира №36, вул. Варшавська ЗОШ №11, вул. Зріні Ілони №№ 200, 222 вул. Окружна, вул. Набережна Незалежності, вул. Берегівська №№26, 28, вул. Молодіжна, вул. Лесі Українки, вул. Ерделі Адальберта №35, вул. Куруців №3, вул. Зріні Ілони №175, вул. Валленберга Рауля-Небесної Сотні, мікрорайон Підгоряни, вул. Балаїті Йосифа №7, вул. Ряшка Віктора; вул. Зріні Ілони 151Г, ДНЗ№3.

2. Усунення витоків на вуличних та квартальних мережах:

- вул. Митрополита Володимира № 2 – влаштований хомут д.110 мм;
- вул. Франка Івана №150– влаштований хомут д.110 мм;
- вул. Набережна Незалежності №9 – влаштований хомут д.150мм, ремонт пожежного гідранту;
- вул. Росвигівська №3 – влаштований хомут д.100мм;
- вул. Диканя Михайла – ремонт водопроводу д.80мм;

3. Усунення витоків на водопровідних вводах – 41 шт.

4. Заглушено водопровідних вводів-8 шт.

5. Заміна та влаштування водопровідних вводів загальною довжиною- 160,0м

6. Влаштування та заміна вуличних, квартальних мереж водопроводу:

- вул. Миру №24 – заміна дворового вводу д.32мм довжиною 100м;
- вул. Міклухо-Маклая - заміна вуличного водопроводу д.110мм довжиною 22м(продовження робіт);
- вул. Червоногірна №5А – заміна водопроводу д.110мм довжиною 100м;

- вул. Гулака-Артемівського Семена – заміна вуличного водопроводу д.110мм довжиною 190м та переключення водопровідних вводів;
- пл. Кирила і Мефодія №28 – заміна ділянки дворового водопроводу д.50мм довжиною 3м;
- вул. Ружички Іржі – заміна вуличного водопроводу д.160мм довжиною 246м та д.50мм довжиною 40м, переключення водопровідних вводів;
- вул. Набережна Незалежності №9 – заміна ділянки вуличного водопроводу д.160мм довжиною 7м;
- вул. Зріні Ілони № 98, 100 – заміна водопроводу д.110мм довжиною 17м;
- перехрестя вулиць Мички Золтана-Роглева Миколи – заміна ділянки вуличного водопроводу д.110мм довжиною 8м;
- майданчик водозабору «Севастопольський» - заміна ділянки водопроводу д.50мм довжиною 2м;
- перехрестя вулиць Зріні Ілони-Молодіжна – заміна ділянки труби д.200мм довжиною 2,2м;
- вул. Тивадора Михайла – заміна вуличного водопроводу д.110мм довжиною 100м;

7. Заміна, влаштування каналізаційних мереж та колодязів:

- вул. Свято-Михайлівська №33 – влаштування каналізації д.400мм довжиною 26м;
- встановлення кришок люків на каналізаційних колодязях - 40шт.;
- вул. Міклухо-Маклая Миколи – влаштування каналізації д.315мм довжиною 60м;
- вул. Крилова Миколи №92-96 – монтаж 2-ох плит перекриття на каналізаційних колодязях;
- вул. Токаря Михайла №71В – монтаж плити перекриття;
- вул. Набережна №31Б (КНС-7) – монтаж засувки д.400мм, реконструкція каналізаційного колодязя;
- вул. Новий Пасаж – заміна 8 плит перекриття, установка 8 люків з кришками, підключення водостоків з будівель до дощоприймачів і далі до каналізаційної мережі. Прокладання каналізаційних труб д.110мм довжиною 48м;
- вул. Великогірна №16 – влаштування каналізації д.160мм довжиною 8м;
- перехрестя вулиць Кооперативна-Коцаки – влаштування дощової каналізації;

8. Ремонтні роботи в водопровідних колодязях:

- вул. Одеська №№32, 46 - монтаж пожежних гідрантів ;
- вул. Данили Галицького №3-демонтаж пожежного гідранту;
- вул. Римми Хацинської-монтаж пожежного гідранту;
- вул. Петки Шандора №1 – демонтаж пожежного гідранту;
- вул. Гуртова Олексія – ремонт пожежного гідранту;
- вул. Недецеї Яноша №39 – ремонт пожежного гідранту;
- вул. Токаря Михайла №29 – монтаж пожежного гідранту;
- вул. Варшавська №15 – заміна пожежного гідранту;
- перехрестя вул. Шевченка Тараса-Берегівська – заміна пожежного гідранту;
- перехрестя вулиць Зріні Ілони-Ромжі Теодора та Шевченка Тараса-Ромжі Теодора-промивка 4-ох водопровідних колодязів;
- вул.Бабича Олександра - заміна засувки д.100мм;

- вул.Болгарська - ремонт засувки д.150мм;
- перехрестя вулиць Свято-Михайлівська-Закарпатська – монтаж нового пожежного гідранту;
- Епіцентр – монтаж нового пожежного гідранту;
- вул. Набережна Незалежності №9 – заміна засувки д.150мм;
- вул.Берегівська №74 – демонтаж, монтаж пожежного гідранту;
- вул. Балайті Йосифа – демонтаж, монтаж пожежного гідранту;

8. Ремонтні роботи на водозаборах:

- заміна глибинних насосів: свердловини №№ 34, 45, 27 (в-р «Росвигово»), свердловини №№ , 13 (в-р «Кольчино»), свердловини №№ 19, 20, 21 (в-р «Чинадіївський»), свердловини №№ 6, 23 (в-р «Івана Франка»), свердловини №№ 10, 10А(в-р «Окружна»);
- заміна 2-ох засувок д.100мм на станції знезалізнення;
- заміна засувки д.300мм на станції II-го підйому водозабору «Кольчино»;
- будівництво наземного павільйону на свердловині №3 водозабору «Центральний»;
- підключення генераторів на водозаборах «Чернишевський», «Севастопольський», «Кольчино», «Центральний», «Чинадіївський».

9. Служба сервіс-центру:

Певірка лічильників:

- Знято на певірку-573 лічильника;
- Поставлено після певірки 556 лічильників;
- Певірено з демонтажем 625 лічильників;
- Забраковано 251 лічильник.

10. Усунення заторів на каналізаційних мережах-595шт.

11. Промивка каналізації:

- вул.Паркова; вул. Садова;
- дощова каналізація (дощоприймачі) - 80шт.

12. Ремонтні роботи на каналізаційних насосних станціях:

- Заміна насосу, монтаж щитової електродвигуна насосу №3 та підключення генератору 120 квт на КНС №7;
- Монтаж щитових електродвигунів насосів №№1, 2, 3 на КНС №6;
- Монтаж щитових електродвигунів насосів №№1, 2 на КНС №8 та підключення генератору 56квт.

13. Ремонтні роботи на каналізаційних очисних спорудах:

- Відкачування та чищення вторинного відстійника №3;
- Заміна шиберу в аеротенку №1;
- Ремонт шиберу в муловій камері;
- Капітальний ремонт насосу в муловій КНС;
- Ремонт насосу в КНС господарських вод;
- Підключення генератору 240квт на повітродувці.

Директор КП «Міськводоканал» ММР

Олег КАЗИБРІД

Вик. Гісем Т.В.